

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование МБУ муниципального образования г. Краснодар "Комплексный спортивно-оздоровительный центр "Ольгинка" КСОЦ "Ольгинка"

Место нахождения (адрес) Туапсинский р-н с. Ольгинка Приморская 22 а

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор учреждения Щербинин Пётр Максимович. Заместитель директора по общим вопросам Третьяков Виктор Викторович, 2310074817, +7(861)991-10-13

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-4

#### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020

1 Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

высот у калитки 20 см и более				
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Г, К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020

<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

ницей				
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Не соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020

перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша				
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности	К	не более 0,8 –	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

столов, прилавков, окошек касс и т.п.		0,85 м		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	Соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)( ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

этаже) (высота порога)				
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов не менее 10% (но не менее 1)
	Обеспечить на автостоянке количество мест для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м
	На автостоянке обозначить дорожной разметкой выделенные места для транспорта инвалидов
	На автостоянке установить дорожный знак на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м
	На пути к входу в здание установить указатели направления движения
Вход	На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см
	На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон (поручень с одной стороны)
	Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели
	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м
	Обеспечить размер тамбура на входной площадке в здание не менее 2,45x1,6 м
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна двери входной внутренней на входе в здание на уровне 1,3 – 1,4 м
Пути движения (для доступа в зону оказания	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное

услуги)	завершение поручней вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)
	Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м
	Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных дверей на уровне на уровне 1,3 – 1,4 м
	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м
	Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см
Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна двери входной внутренней (в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с шириной проема двери(ей) не менее 0,9 м.;
	Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с высотой порога не более 1,4 см.
	Свободным пространством в номере диаметром не менее 1,4 м.
	Обеспечить ширину подхода к оборудованию и мебели не менее 0,9 м
	В имеющихся в номере(ах) туалет(ах) (либо на этаже) обеспечить ширину дверного проема не менее 0,8 м
	В имеющихся в номере(ах) (на этаже) туалете(ах) устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.

	Обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м
	Обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,2 м.;
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить универсальную кабину уборной в холле или коридоре первого этажа
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию

« 30 » 04 20 25 г.

Заместитель руководителя  
+7 (86167) 2-35-13



А.Д. Имулина