

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование МБУ муниципального образования г. Краснодар "Комплексный спортивно-оздоровительный центр "Ольгинка"

Место нахождения (адрес) Туапсинский р-н с. Ольгинка Приморская 22 а

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 1-3

#### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / несоответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не	Не соответствует	п. 5.2.1 СП

<sup>1</sup>Требования СП СП 59.13330.2020"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

		менее 1)		59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/зезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП



внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см					59.13330.2020
Неперывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей	С	наличие		Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие		Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие		Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м		Не соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие		Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие		Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.		Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и	К	не менее 1,2 м.		Соответствует	п. 6.2.2 СП

мебелью						59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020		
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020		
центральные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020		
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020		
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		



<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
<b>Зона оказания услуги</b>						
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>						
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020		
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>						
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-	Соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020		

		коляске			
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020	
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Туалет в номере (на этаже) (ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020	
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020	
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края Двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020	
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	



Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020

Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020		
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020		
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020		

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г



	<p>Нанести предупредительную тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м</p> <p>Обеспечить наличие контрастной маркировки прозрачных дверей на уровне на уровне 1,3 – 1,4 м</p> <p>Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м</p> <p>Высоту порога двери входной внутренней ( в зону оказания услуги), предусмотреть не более 1,4 см</p> <p>Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна двери входной внутренней (в зону оказания услуги)</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с шириной проема двери(ей) не менее 0,9 м.;</p> <p>Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с высотой порога не более 1,4 см.</p> <p>Свободным пространством в номере диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Обеспечить ширину подхода к оборудованию и мебели не менее 0,9 м</p> <p>В имеющихся в номере(ах) туалет(ах) (либо на этаже) обеспечить ширину дверного проема не менее 0,8 м</p> <p>В имеющихся в номере(ах) (на этаже) туалете(ах) устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p> <p>Обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м</p> <p>Обеспечить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,2 м.;</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить универсальную кабину уборной в холле или коридоре первого этажа</p> <p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	<p>Установить опорные поручни, штанги</p>

	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



Е.С. Матвеев

« 05 » июля 20 24 г.  
Дата составления Паспорта